



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. (34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по МО г. Муравленко УНД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Муравленко, ул. Губкина, 51 А, тел. (34938) 43-1-72, e-mail: ond\_muravlenko@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 49/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Дачному некоммерческому товариществу «Дружба»,

председателю ДНТ «Дружба» Абдуллаеву Джалилу Джамил оглы.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения зам. главного государственного инспектора г. Муравленко по пожарному надзору – ВРИО заместителя начальника ОНД и ПР по МО г. Муравленко УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО Бурда А.В. № 49 от "04" октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 07 октября 2016 года по 13 октября 2016 года проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Муравленко по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по МО г. Муравленко УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО капитаном внутренней службы Шуть Дмитрием Александровичем, государственным инспектором г. Муравленко по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по МО г. Муравленко УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО лейтенантом внутренней службы Валиевым Тагиром Юсуповичем, дачного некоммерческого товарищества «Дружба», расположенного по адресу: ЯНАО, г. Муравленко, дачный поселок (пригородная зона).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с председателем ДНТ «Дружба» Абдуллаевым Джалилом Джамил оглы.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На территории ДНТ «Дружба» обеспечить наличие пожарных резервуаров или искусственных водоемов с наличием запаса воды для нужд пожаротушения (Водоёмы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов — 200 м; при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. Расстояние	п. 16 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 Ст. 4, 6, 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", раздел 9, п. п. 9.4, 9.10, 9.11, 9.15, 9.17 СП 8.13130.2009	01.06.2017 г.	

